



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

На основании заявления № 77.01.09.П.001402.04.14 Дата 02. 04. 2014 г.
№ 01311 от 14.03.2014

Организация-изготовитель: ООО "КНАУФ Инсулейшн Тюмень"
Адрес: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "КНАУФ Инсулейшн"
Адрес: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г.Ступино, ул.Индустриальная, владение 2 (Россия)

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн": маты в виде рулонов марок: TR 044 Aquastatik, TR 040 Aquastatik, TR 037 Aquastatik, TR 034 Aquastatik, плиты марок: TS 044 Aquastatik, TS 040 Aquastatik, TS 037 Aquastatik, TS 034 Aquastatik, TS032 Aquastatik

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5763-001-73090654-2009 "Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна т.м. "КНАУФ Инсулейшн" с изм. 1,2

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. № 1,2, протокол испытаний, свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор производства и поставки товаров, этикетки, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав продукции: стеклянные штапельные волокна на органическом связующем с водоотталкивающими, модифицирующими и обеспыливающими добавками.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №134/134 ПТ-14 от 10.02.2014 г.

№ 054583

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	2,3	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,01	0,5
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,0001	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	64,1	до 370
Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.		
Ограничений при использовании не требуется.		

Область применения: Для использования в качестве наружной и внутренней тепло-и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий и сооружений, трубопроводов, технологического оборудования, подвижного состава железнодорожного и прочих видов транспорта, при температурах от +60 до -200 С

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн": маты в виде рулонов марок: TR 044 Aquastatik, TR 040 Aquastatik, TR 037 Aquastatik, TR 034 Aquastatik, плиты марок: TS 044 Aquastatik, TS 040 Aquastatik, TS 037 Aquastatik, TS 034 Aquastatik, TS032 Aquastatik соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Строкова С. Ю.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом

гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



подпись

подпись